

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Solución a problemas de acceso y arranque del Alarm DB Logger en AVEVA: optimiza tu gestión de alarmas y mejora la operatividad de tus sistemas. ¡Descubre cómo!

En el mundo de la gestión de datos industriales, es crucial contar con herramientas que funcionen de manera óptima. Un problema recurrente que hemos identificado es la imposibilidad de acceder o iniciar el Alarm DB Logger en los sistemas de AVEVA. Este inconveniente puede ser frustrante, pero hay soluciones disponibles. Primero, asegúrate de que todos los requisitos del sistema se cumplan y de que el software esté debidamente instalado. Es recomendable revisar los permisos de usuario, ya que a menudo pueden ser la causa del acceso denegado. También, verifica que el servicio asociado al Alarm DB Logger esté en ejecución. Si persiste el problema, consulta la documentación oficial de AVEVA en el siguiente enlace:

[https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000042546?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000042546?lang=en_US). Aquí encontrarás pasos detallados para solucionar esta situación. Recuerda que contar con el soporte adecuado y seguir las mejores prácticas es fundamental para garantizar el rendimiento de tus sistemas AVEVA.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709593>