

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

¿Tu SCADA en planta muestra problemas con la actualización de tags OPCUA? Aprende a identificar si la causa está en el servidor o en el cliente con nuestras soluciones expertas de AVEVA.

En el ámbito de la automatización industrial, la integración de OPC UA en sistemas SCADA es fundamental para la comunicación eficiente entre dispositivos. Sin embargo, a menudo enfrentamos el desafío de actualizar etiquetas que pueden no reflejar correctamente la información. Una pregunta crítica es: ¿cómo determinar si el problema proviene del servidor o del cliente? Para abordar esta situación, es vital realizar una serie de verificaciones. Primero, asegúrese de que el servidor esté operativo y respondiendo a las solicitudes. Utilizar herramientas de diagnóstico de conexión puede ayudar a identificar problemas en la comunicación. Además, revise los registros de eventos tanto del servidor como del cliente para detectar errores o advertencias que indiquen la fuente del fallo. Un enfoque sistemático permitirá aislar y resolver el problema, optimizando el rendimiento de su sistema SCADA. Para más detalles sobre esta temática, consulte el artículo completo en el soporte de AVEVA.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709598>