

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Aprende a organizar las alarmas más recientes en la parte superior del Control ActiveX de AlarmDBView con AVEVA para optimizar la gestión y respuesta a incidentes.

En el entorno dinámico de la gestión de alarmas, optimizar la visualización de eventos críticos es fundamental para una respuesta efectiva. En este artículo, exploraremos cómo clasificar las alarmas más recientes en la parte superior del control ActiveX AlarmDBView de AVEVA, facilitando así el acceso inmediato a la información más relevante. Para lograr este ajuste, accede a las propiedades del control AlarmDBView. En la configuración, localiza la opción de ordenamiento de alarmas y establece el parámetro que muestre las notificaciones más recientes primero. Esta modificación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a los operadores identificar rápidamente cualquier anomalía que requiera atención inmediata. Para más detalles y una guía paso a paso, consulta la documentación oficial de AVEVA en el siguiente enlace:

[https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000012373?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000012373?lang=en_US).

Aplicando esta simple técnica, podrás maximizar el rendimiento de tu sistema de alarmas y fortalecer la gestión de operaciones en tiempo real.

### **Link to Original article:**

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709870>