

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre cómo solucionar el problema de la falta de actualización del resumen de alarmas al deshabilitar el acceso a la tabla de áreas en AVEVA. Potencia tus operaciones con esta guía tecnológica.

En el contexto de la gestión de alarmas en sistemas AVEVA, es crucial asegurar que la información se mantenga actualizada para una respuesta eficaz. Recientemente, se identificó un tema donde el resumen de alarmas no se actualiza cuando el acceso a la tabla de áreas está deshabilitado. Este comportamiento puede generar confusiones en el monitoreo de eventos críticos y afectar la toma de decisiones. Para abordar este problema, es recomendable que los usuarios mantengan habilitado el acceso a la tabla de áreas, lo que permitirá que el resumen de alarmas funcione correctamente y se refresque de manera adecuada. Además, es importante estar al tanto de las actualizaciones y recomendaciones proporcionadas por AVEVA para optimizar el rendimiento del sistema y garantizar una operación sin inconvenientes. Los usuarios pueden consultar más detalles sobre esta situación y posibles soluciones en el artículo disponible en el soporte de software de AVEVA. Mantener la información al día es vital para la seguridad y eficacia operacional en cualquier entorno industrial.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com/w/estudiolevex/176482/blog?elem=709897>