

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando el estado de desconexión en OPCClient.ConnectionStatus: claves para optimizar tu conexión con AVEVA y mejorar el rendimiento en tus proyectos.

En el ámbito de la gestión de activos industriales, la confiabilidad de las conexiones entre aplicaciones es crucial para un rendimiento óptimo. Un problema común que enfrentan los usuarios de AVEVA es el estado de conexión del OPCCLIENT, que puede mostrarse como disconnected. Este mensaje indica que el cliente OPC (OLE for Process Control) no está pudiendo establecer una comunicación efectiva con el servidor, lo que puede limitar la supervisión y control de procesos en tiempo real. Para resolver esta incidencia, es esencial confirmar que la configuración del cliente y del servidor sean correctas, así como verificar que los servicios necesarios estén en funcionamiento. Además, consultar la guía de soporte técnico de AVEVA puede proporcionar pasos adicionales para restablecer la conexión. Para más detalles sobre este tema, te invito a visitar: https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000010773?lang=en_US. Asegurémonos de mantener nuestras conexiones operativas para optimizar el desempeño de nuestras plantas y procesos industriales.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com/w/estudiolevex/176482/blog?elem=709914>