

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Descubre cómo solucionar la falta de audibilidad de los sonidos de eventos de alarma en AVEVA al utilizar conexión RDP. Mejora tu monitoreo y respuesta ante alertas de forma efectiva.

En el entorno digital actual, la eficacia y la rapidez en la gestión de alertas son fundamentales para garantizar la continuidad de los procesos. Sin embargo, hemos identificado un aspecto crucial que los usuarios de AVEVA deben tener en cuenta. Según la documentación oficial, los sonidos configurados para eventos de alarma no son audibles al conectarse mediante RDP (Remote Desktop Protocol). Este detalle puede impactar la manera en que los operadores monitorean y responden a incidentes críticos, ya que los sonidos de alarma son una herramienta clave para la identificación oportuna de problemas en tiempo real. Para quienes utilizan AVEVA y dependen de la funcionalidad de alarmas, es recomendable revisar las configuraciones y considerar alternativas para asegurar que las alertas sonoras se capturen adecuadamente en todas las plataformas. Mantenerse informado sobre estas particularidades puede ser determinante para optimizar la operatividad y la seguridad en sus instalaciones. Para más detalles, consulta el artículo completo en el soporte de AVEVA.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710148>