

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solución al fallo del Asistente de Configuración de Citect/Plant SCADA: "Almacenamiento de credenciales de seguridad fallido" por falta del marco PCS. Optimiza tu experiencia con AVEVA.

En el ámbito de la tecnología industrial, es común enfrentar desafíos durante la implementación de software. Uno de los problemas que hemos identificado en el entorno de Citect/Plant SCADA Studio es el fallo del Asistente de Configuración de Ordenadores, que genera el mensaje "Falló el almacenamiento de credenciales de seguridad" debido a la falta del marco PCS (Plant Control System). Este problema puede ocasionar inconvenientes significativos para los usuarios que buscan optimizar sus operaciones. La ausencia del marco PCS impide que el asistente almacene adecuadamente las credenciales necesarias para acceder a las funciones avanzadas del software. Por ello, es fundamental asegurarse de que todas las dependencias y componentes requeridos por Citect/Plant SCADA estén correctamente instalados y actualizados. Para más detalles sobre cómo resolver este inconveniente y garantizar un funcionamiento sin interrupciones, pueden consultar el enlace a la base de conocimiento de AVEVA: [Resolución de problemas en Citect/Plant SCADA](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000033416?lang=en_US). Asegúrate de estar siempre al tanto de las mejores prácticas y recomendaciones para maximizar la eficiencia de tus sistemas.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710292>