

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre las causas detrás de la comunicación de alarma perdida en AVEVA y aprende a optimizar la gestión de alarmas en tu plataforma. Mejora la eficiencia y seguridad de tus operaciones.

En el mundo de la automatización industrial, la comunicación de alarmas juega un papel crucial en la identificación y gestión de situaciones críticas. En este contexto, el "Lost alarm communication to platform name alarm" es un evento que puede causar preocupación. Este tipo de alarma se genera cuando el sistema no puede comunicarse eficazmente con la plataforma designada para las alarmas. Existen diversas causas que pueden contribuir a esta interrupción, incluyendo problemas de red, configuraciones incorrectas o fallos en el hardware. Para resolver este inconveniente, es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo. Primero, verifica la conectividad de red y asegúrate de que todos los dispositivos estén configurados correctamente. Además, es recomendable revisar los registros del sistema para identificar patrones o errores que puedan haber contribuido a la pérdida de comunicación. La plataforma AVEVA proporciona herramientas robustas que facilitan esta labor, permitiendo a los especialistas en tecnología abordar el problema de manera proactiva. Para obtener más información, consulta el artículo completo en el portal de soporte de AVEVA.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com/w/estudiolevex/176482/blog?elem=710659>